

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

LISTA DE SALAS DE VACINAS DAS UNIDADES DE SAÚDE

Paraguaçu Paulista

ESF I Barra Funda:

Rua: Oscar Bressane, s/n (Próximo ao Lar dos Idosos)
01 aparelho de ar condicionado de 12.000 Btus

ESF II Barra Funda:

Rua: Rui Ferreira da Rocha, 550 (do lado do PRIMEC)
01 aparelho de 12.000 Btus

ESF III Vila Nova:

Rua Aldo Florêncio, 410 (Próximo a Padaria Ponto Certo Galdino)
01 aparelho 12.000 Btus

ESF IV Roseta:

Rua: Manoel Barbosa da Cruz, s/n (em frente à Igreja Matriz de Roseta)
01 aparelho 12.000 Btus está pingando

ESF V Fercon:

Rua: Vereador José Ricardo Pelizzer, 40 (ao lado Supermercado Tá Barato)
01 aparelho 12.000 Btus

ESF VI Vila Nova:

Rua: Francisco da Cruz Cambraia, 520 (Próximo a Olaria)
01 aparelho 12.000 Btus

ESF VII Barra Funda:

Rua: Castro Alves, 470 Barra Funda
01 aparelho 12.000 Btus

ESF VIII Jardim Oliveiras

Rua: Hugo Simoneti, 715 Jardim das Oliveiras
01 aparelho 12.000 Btus

CEM (Centro de Especialidade Médica):

Rua: Avenida Paraguaçu na entrada da cidade (UPA)
01 aparelho 12.000 Btus

Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

UAM (Unidade da Mulher):

Rua: Barão do Rio Branco, 520 (Próximo ao Ginásio Esporte)
01 aparelho de 12.000 Btus

UBS Popular:

Rua: Piauí, 191 (Próximo a APAE)
01 aparelho 12.000 Btus

UBS Conceição:

Praça Amadeu Giannasi, s/n (Conceição)
01 aparelho de 12.000 Btus

Vigilância Sanitária

Rua Caramuru, 287 (antigo SAE)
01 aparelho de 12.000 btu

TOTAL: 13 aparelhos

Justificativa: Solicito contratação emergencial de conserto e manutenção de aparelhos de ar condicionado das salas de vacinas das Unidades de Saúde. As salas de vacinas armazenam imunobiológicos importantes na prevenção de doenças e precisam ser mantidas em determinada temperatura para mantê-las ativas, e por este motivo necessita ter sala refrigerada por 24 horas para não superaquecer as Câmaras Frias. Essas vacinas são dispensadas pelo Ministério da Saúde e seus valores são altos para o financiamento do SUS, o município tem a responsabilidade em manter esses Imunobiológicos em temperatura adequada e garantir bom armazenamento dos mesmos.

Os aparelhos de ar condicionado das salas de vacinas por orientação técnica devem passar por manutenção a cada 6 meses, e por funcionarem 24 horas acabam precisando de reparos e consertos, por este motivo solicito que abram um pregão para facilitar o processo do trabalho e reduzir a burocracia na hora de solicitar um reparo emergencial. Na Saúde temos algumas prioridades que não podemos esperar muito tempo para agir, são prioridades de Saúde Pública.

Desde já agradeço a colaboração.

Att,

Paula Cortez
Coordenadora Vigilância Epidemiológica

Maria Paula Gambier Costa, 819 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP.
Cep: 19.700-000 Fone/Fax: (18) 3361-9910 E-mail: visa@eparaguacu.sp.gov.br