



"Nota:
O Tempo Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF) das estruturas determinado de acordo com a Tabela A da Instrução Técnica nº 08/19 do CBPMESP". Grupo "F" - Reunião de Público - Div. F-10 - Classe P1 é de 60min.

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS

ACESSO DE VTR	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 06/2019. RECOMENDADO. NO LOCAL HÁ ACESSO EXTERNO.
SEGURANÇA ESTRUT. CONTRA INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08/2019. Classe P1. TRRF exigido de 90 min. Tijolos e blocos com acabamento. TRRF mínimo de 60 min.
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 10/2019. Piso , parede e teto classe I.
SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 11/2019. Distância máxima - 45m ITCB 11/19.
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 17/2019. O atestado de formação, o cálculo e a cópia da credencial serão entregues na vistoria.
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	OBEDECERÁ A I.T. Nº 18/19. Blocos autônomos com autonomia de 1 (uma) hora.
ALARME DE INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 19/19. Central em local de constante vigilância humana. Central em local de constante vigilância humana.
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20/2019. Haverá sinalização para as saídas de emergência e equipamentos de proteção contra incêndio.
EXTINTORES I.T.-21/19	ÁGUA PRESSURIZADA - 2A; PÓ QUÍMICO SECO BC - 20 B:C - 80 B:C E DÍÓXIDO DE CARBONO (CO2) - 5 B.C.
HIDRANTES I.T.-22/19	TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO C/ Ø75 E 65mm; HIDRANTES - MANG. 65mm - COMPRIMENTO 30m; ESGUICHOS REGULÁVEIS.

CLASSIFICAÇÃO - DECRETO ESTADUAL Nº 63.911/18

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
F	REUNIÃO DE PÚBLICO	F-6	SALÃO DE FESTAS	EVENTOS

CARGA DE INCÊNDIO - I.T.-14/19

OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M²
REUNIÃO DE PÚBLICO	SALÃO DE FESTAS	F-6	600MJ/M²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO
MÉDIO	600MJ/M²

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT-10/19)

PISO	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I
PAREDE	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I
TETO E FORRO	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO RECINTO DE EXPOSIÇÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO DANILO ALVIM		CAU/SP A58616-1	
PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA-SP		CPF/CNPJ 44.547.305/0001-93	
ENDEREÇO DA OBRA AVENIDA AEROPORTO		NÚMERO S/N	
BAIRRO JARDIM AREOPORTO		CEP 19700-334	
LOTE 2ª ZONA	CADASTRO SETOR: 01 QUADRA 0130 LOTE 001	LOCAL PARAGUAÇU PAULISTA	
TÍTULO DO PROJETO		PAVILHÃO DE EVENTOS	
DESENHO Arq. Jéssica Pádua		DATA 04/08/22	FOLHA 12/18